

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа  
Одељење за јавне набавке  
Трг револуције 33/4  
Бр. 410 -404/2018-11 МВ 014-1/18  
13.02. 2018. године  
Лесковац

**Предмет:** појашњење у вези јавне набавке МВ 014-1/18 – противпожарна опрема

Потенцијални понуђач је дана 12.02.2018. године доставио наручиоцу захтев за додатним информацијама и појашњење у предмету јавне набавке добара бр. МВ 014-1/18, заведен код Наручиоца под деловодним бројем 398-404, и то следеће садржине:

„Молимо Вас да нам дате додатне информације и појашњења за ЈН бр. МВ 014-1/18:

1. Ставка број 1 – Спојка стабилна Ø52

Питање: Да ли је спојка са унутрашњим или спољним навојем?

2. Ставка број 6 – ПП апарат С-9

Питање: Да ли је пп апарат под сталним притиском или са ЦО2 бочицом?

3. Ставка број 8 – Паник светло 2w 8x15 – флуо цев, напон 220-240V/50-60 Hz

Питање: Паник светиљке са флуо цевима су стари тип светиљки које скоро да се више не производе и замењење су са дуготрајним лед диодама. Еквивалент флуо 8x15 флуо цеви бих биле 18-24 лед диоде.

Да ли може да се понуде паник светиљке са лед диодама?

4. Ставка 13 – Ватрогасно уже

Питања: Који тип ужета је потребан – материјал, у којој дужини и у којој дебљини?

Да ли је уже са карабином?

5. Ставка 14 – Ватрогасни опасач

Питање: На тржишту постоји доста различитих типова ватрогасних опасача.

Да ли може да се да опис потребног ватрогасног опасача?

Сходно члану 63. Закона („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје и објављује следеће одговоре:

**Одговор бр. 1.** – У питању је спојка са унутрашњим навојем.

**Одговор бр. 2.** – ПП апарат је под сталним притиском.

**Одговор бр. 3.** – Наручилац прихвата паник светиљке са лед диодама (2w лед 220-240V/50-60 Hz 18-24 лед диоде).

**Одговор бр. 4.** – Материјал ужета је полиетиленско влакно, дужина 15метра, дебљина 15милиметара и уже је са карабином.

**Одговор бр. 5.** – Ватрогасни опасач типа А са карабином.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

