

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 2304-404/2018-11-022-3/18
07.09.2018. година
Л е с к о в а ц

Предмет: Појашњење бр. 8 конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу

Наручиоцу је, дана 04.09.2018. године, од стране заинтересованог понуђача упућен Захтев за додатним информацијама односно појашњењем конкурсне документације, у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу.

У складу са чланом 63. важећег Закона о јавним набавкама, наручилац даје и објављује одговор на следећи начин:

Питање бр. 1:

«Да ли је могуће добити прецизније податке о заштити челичне конструкције АКЗ и ПП премазом – поз 04-01 (врста АКЗ, захтевано време ПП заштите, тип профила)?»

Одговор бр. 1:

«АКЗ, пескарење челичне конструкције до квалитета СА 2,5. Наношење основног епоксидног премаза у дебљини 2 пута 40 микрона сувог фила. Заштита ПП премаза кровне конструкције на 90 мин. Постојећа конструкција се могла видети приликом обиласка локације који је био обавезан.»

Ово појашњење бр. 8 конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације бр. 2097-404/2018-11-022-3/18 од 10.08.2018. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу.

С поштовањем,

За Комисију,
Ивица Стојановић

